




CORTE A-A




PLANTA BAIXA



CORTE B-B



***DETALHE FUNDO FALSO**



***DETALHE CANALETA**

DIMENSIONAMENTO DO FILTRO ANAERÓBIO						
ADOTAR	Nº DE CONTRIBUINTES	COMPRIMENTO INTERNO C (m)	LARGURA INTERNA L (m)	DISPOSIÇÃO DA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO T (m)	DISPOSIÇÃO DOS TUBOS DE DISTRIBUIÇÃO E CANALETAS W (m)	VOLUME ÚTIL (l)
	20	1,90	1,90	0,95	0,48	4.332
	25	2,10	2,10	1,05	0,53	5.292
	30	2,20	2,20	1,10	0,55	5.808
	40	2,40	2,40	1,20	0,60	6.912

OBS: AS NOTAS DEVERÃO SER CONSIDERADAS PARA CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO FILTRO ANAERÓBIO

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

PRANCHA Nº:

/

PROPRIETÁRIO:

DATA:

/ /

RESPONSÁVEL TÉCNICO E NÚMERO DO CREA OU CAU:

CARIMBO E ASSINATURA
